

Acque S.p.A. - Qualita acqua potabile

RIS: RIS123 - RIS123-SAN MICHELE VICOPISANO

Codice	RIS123
Tipo	RIS
Zona RIS collegata	RIS123
IDGIS	ACADIS00000000000958

RIS123-SAN MICHELE VICOPISANO Zona di fornitura Nella zona di fornitura omogenea denominata RIS123-SAN MICHELE VICOPISANO sono serviti circa 3700 utenti. Origine e metodo di produzione dell'acqua La risorsa idrica distribuita nella zona di fornitura omogenea denominata RIS123-SAN MICHELE VICOPISANO è alimentata prevalentemente da acqua sotterranea di pozzo. L'acqua grezza è sottoposta a trattamento di filtrazione su mezzo granulare e disinfezione tramite biossido di cloro per assicurare la qualità chimica, fisica e microbiologica fino al punto d'uso. Frequenza di monitoraggio Acque SpA ha previsto un apposito piano di monitoraggio lungo tutta la filiera idropotabile dalle fonti di approvvigionamento, agli impianti di trattamento, fino ai punti di monitoraggio della rete di distribuzione costituiti dalle fontanelle pubbliche dislocate sul territorio e rappresentative della qualità dell'acqua fornita. La frequenza di monitoraggio di questa zona è di norma settimanale. Analisi del rischio L'analisi del rischio del sistema di fornitura secondo il modello Water Safety Plan, introdotto nella normativa italiana con il Decreto del Ministero della Salute del 14/06/2017 e consolidato nella Direttiva sulle acque Potabili (Direttiva UE 2020/2184), verrà attivata entro l'anno 2026.

Parametri analitici

Parametro	Unita di misura	Valore	Riferimento normativo	Decorrenza
Attività ione idrogeno	pH	7,5	6.5<= pH <= 9.5	2025-06-30
Residuo secco 180°C	mg/L	516		2025-06-30
Durezza	°F	30		2025-06-30
Conducibilità	µS/cm a 20°C	687	2500	2025-06-30
Calcio	mg/L	82		2025-06-30
Magnesio	mg/L	20		2025-06-30
Ammonio	mg/L	<0,1	0,50	2025-06-30
Cloruri	mg/L	64	250	2025-06-30
Solfati	mg/L	25	250	2025-06-30
Potassio	mg/L	1,2		2025-06-30
Sodio	mg/L	54	200	2025-06-30
Cloro residuo	mg/L	0,13		2025-06-30
Fluoruri	mg/L	<0,5	1,50	2025-06-30
Nitrati	mg/L	4	50	2025-06-30
Nitriti	mg/L	<0,05	0,50	2025-06-30
Manganese	µg/L	<10	50	2025-06-30
Alluminio	µg/L	<50	200	2025-06-30
Ferro	µg/L	<40	200	2025-06-30
Cloriti	mg/L	0,07	0,7	2025-06-30
Clorato	mg/L	0,07	0,7	2025-06-30
Colore	Unità Pt/Co	<10		2025-06-30
Torbidità	NTU	0,4		2025-06-30
Odore		0		2025-06-30

Analisi PFAS

Determinazioni di composti perfluorurati - Zona RIS123

Concentrazione massima ammissibile per somma di PFAS D.Lgs. 18/2023: 0.10.

Comune	Indirizzo	Data campionamento	Parametro	Risultato	UM
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	6-2FTS	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	ADONA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	C6O4	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	GENX	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFBS	0.0097	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFBA	0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFDA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFDOA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFODDS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFDS	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFHPA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFHPS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFHXA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFHXS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFNA	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFNS	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFOA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFOS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFPEA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFPEs	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	SOMMA DI PFAS	0.012	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFTRDA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFTRDS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFUNA	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	27/01/2025	PFUNDS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	6-2FTS	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	ADONA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	C6O4	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	GENX	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFBS	0.012	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFBA	0.0049	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFDA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFDOA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFODDS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFDS	<0.0050	µg/L

Comune	Indirizzo	Data campionamento	Parametro	Risultato	UM
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFHPA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFHPS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFHXA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFHXS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFNA	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFNS	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFOA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFOS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFPEA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFPEs	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	SOMMA DI PFAS	0.017	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFTRDA	<0.0050	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFTRDS	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFUNA	<0.0020	µg/L
Vicopisano	Via Chiesino di Valle,6 (angolo Via Magellano) - Cucigliana	29/04/2026	PFUNDS	<0.0020	µg/L