

Acque S.p.A. - Qualita acqua potabile

RIS: RIS264 - RIS264 - S. ALLUCIO

Codice	RIS264
Tipo	RIS
Zona RIS collegata	RIS264
IDGIS	ACADIS00000000003723

RIS264-S. ALLUCIO Zona di fornitura Nella zona di fornitura omogenea denominata RIS264-S. ALLUCIO sono serviti circa 8000 utenti. Origine e metodo di produzione dell'acqua La risorsa idrica distribuita nella zona di fornitura omogenea denominata RIS264-S. ALLUCIO è alimentata prevalentemente da acqua sotterranea di pozzo. L'acqua grezza è sottoposta a trattamento di sola disinfezione tramite ipoclorito di sodio per assicurare la qualità chimica, fisica e microbiologica fino al punto d'uso. Analisi del rischio L'analisi del rischio del sistema di fornitura secondo il modello Water Safety Plan, introdotto nella normativa italiana con il Decreto del Ministero della Salute del 14/06/2017 e consolidato nella Direttiva sulle acque Potabili (Direttiva UE 2020/2184), verrà attivata entro l'anno 2026.

Parametri analitici

Parametro	Unita di misura	Valore	Riferimento normativo	Decorrenza
Attività ione idrogeno	pH	7,8	6.5<= pH <= 9.5	2025-06-30
Residuo secco 180°C	mg/L	180		2025-06-30
Durezza	°F	12		2025-06-30
Conducibilità	µS/cm a 20°C	268	2500	2025-06-30
Calcio	mg/L	42		2025-06-30
Magnesio	mg/L	<5		2025-06-30
Ammonio	mg/L	<0,1	0,50	2025-06-30
Cloruri	mg/L	15	250	2025-06-30
Solfati	mg/L	11	250	2025-06-30
Potassio	mg/L	1,4		2025-06-30
Sodio	mg/L	11	200	2025-06-30
Arsenico	µg/L	<1	10	2025-06-30
Bicarbonati	mg/L	150		2025-06-30
Cloro residuo	mg/L	0,27		2025-06-30
Fluoruri	mg/L	<0,5	1,50	2025-06-30
Nitrati	mg/L	4	50	2025-06-30
Nitriti	mg/L	<0,05	0,50	2025-06-30
Manganese	µg/L	<10	50	2025-06-30
Alluminio	µg/L	<50	200	2025-06-30
Antimonio	µg/L	<1,5	10	2025-06-30
Boro	mg/L	<0,1	1,5	2025-06-30
Cromo	µg/L	<2	50	2025-06-30
Ferro	µg/L	<40	200	2025-06-30
Cloriti	mg/L	<0,05	0,7	2025-06-30
Mercurio	µg/L	<0,1	1,0	2025-06-30
Nichel	µg/L	<2	20	2025-06-30

Parametro	Unità di misura	Valore	Riferimento normativo	Decorrenza
Selenio	µg/L	<3	20	2025-06-30
Vanadio	µg/L	<5	140	2025-06-30
Cadmio	µg/L	<0,5	5,0	2025-06-30
Clorato	mg/L	0,08	0,7	2025-06-30
Colore	Unità Pt/Co	<10		2025-06-30
Piombo	µg/L	<1	10	2025-06-30
Rame	mg/L	<0,02	2,0	2025-06-30
Somma Tri e Tetracloroetilene	µg/L	<2,5	10	2025-06-30
Torbidità	NTU	0,3		2025-06-30
Triometani	µg/L	8,8	30	2025-06-30
Uranio	µg/L	<2,5	30	2025-06-30
Idrocarburi policiclici aromatici	µg/L	<0,02	0,10	2025-06-30
Benzo(a)pirene	µg/L	<0,002	0,010	2025-06-30
Odore		0		2025-06-30

Fonte: servizi pubblici del portale qualita.acque.net. I valori sono stati estratti da GetQualityData; i PDF sono generati localmente per rendere scaricabili tutte le schede.

Analisi PFAS

Determinazioni di composti perfluorurati - Zona RIS264

Concentrazione massima ammissibile per somma di PFAS D.Lgs. 18/2023: 0.10.

Comune	Indirizzo	Data campionamento	Parametro	Risultato	UM
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	6-2FTS	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	ADONA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	C6O4	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	GENX	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFBS	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFBA	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFDA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFDOA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFODS	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFDS	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFHPA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFHPS	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFHXA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFHXS	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFNA	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFNS	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFOA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFOS	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFPEA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFPEs	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	SOMMA DI PFAS	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFTRDA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFTRDS	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFUNA	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2024	PFUNDS	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2025	6-2FTS	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2025	ADONA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2025	C6O4	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2025	GENX	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2025	PFBS	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2025	PFBA	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2025	PFDA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2025	PFDOA	<0.0050	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2025	PFODS	<0.0020	µg/L
Montecatini-Terre	Via Mascagni (giardini pubblici) - Monteverdi	15/10/2025	PFDS	<0.0050	µg/L

[illegible]