

# Publiacqua S.p.A. - Qualita acqua

## Zona BQ00253 - Località Scopeti, 64

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Codice                 | BQ00253                               |
| Comune                 | Scopeti                               |
| Indirizzo              | Località Scopeti, 64                  |
| Periodo                | Periodo di riferimento: 2025 II° SEM  |
| Coordinate interrogate | 43.843222608515745, 11.49964407229862 |

La zona di approvvigionamento è servita da pozzi locali. L'acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio. \* Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge

\* Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge: [https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy\\_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf](https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf)

### generali

| Parametro      | Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| pH             | 7.5         | 6,5-9,5         | unità pH        |
| Alcalinità     | 403         | -               | mg/l HCO 3 -    |
| Durezza totale | 38          | -               | °F              |

### concentrazioni disciolti

| Parametro     | Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Ammonio       | < 0.05      | 0,50            | mg/l            |
| Arsenico      | < 1         | 10              | µg/l            |
| Calcio        | 119         | -               | mg/l            |
| Cloro residuo | 0.21        | -               | mg/l Cl 2       |
| Cloruro       | 20          | 250             | mg/l            |
| Conducibilità | 621         | 2500            | µS/cm           |
| Fluoruro      | < 0.20      | 1.5             | mg/l            |
| Magnesio      | 20          | -               | mg/l            |
| Manganese     | < 4         | 50              | µg/l            |
| Nitrato       | 34          | 50              | mg/l            |
| Nitrito       | < 0.01      | 0,10            | mg/l            |
| Potassio      | 3.6         | -               | mg/l            |
| Residuo fisso | 445         | -               | mg/l            |
| Sodio         | 20          | 200             | mg/l            |
| Solfato       | 36          | 250             | mg/l            |

### Altri dati

| Parametro | Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura     |
|-----------|-------------|-----------------|---------------------|
| Sapore    | ACCETTABILE | *               | Tasso di diluizione |
| Torbidità | 0.16        | *               | NTU                 |

| Parametro     | Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Somma di PFAS | < 0.005     | 0.10            | µg/l            |

I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.

Fonte: pagina pubblica Publiacqua e endpoint AJAX /ajax/qualita/get/scheda. PDF generato localmente dai dati HTML della scheda.