

Publiacqua S.p.A. - Qualità acqua

Zona BQ00347 - Casole, Casole

Codice	BQ00347
Comune	Greve in Chianti
Indirizzo	Casole, Casole
Periodo	Periodo di riferimento: 2025 II° SEM
Coordinate interrogate	43.55597391844065, 11.359673225960272

La zona di approvvigionamento è servita da sorgenti locali. L'acqua è disinfettata con ipoclorito di sodio. * Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge

* Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge: https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf

generali

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
pH	7.7	6,5-9,5	unità pH
Alcalinità	161	-	mg/l HCO 3 -
Durezza totale	14	-	°F

concentrazioni disciolti

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Ammonio	< 0.05	0,50	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Calcio	44	-	mg/l
Cloro residuo	0.1	-	mg/l Cl 2
Cloruro	17	250	mg/l
Conducibilità	296	2500	µS/cm
Fluoruro	< 0.20	1.5	mg/l
Magnesio	9	-	mg/l
Manganese	< 4	50	µg/l
Nitrato	7	50	mg/l
Nitrito	< 0.01	0,10	mg/l
Potassio	1.4	-	mg/l
Residuo fisso	228	-	mg/l
Sodio	10	200	mg/l
Solfato	16	250	mg/l

Altri dati

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Sapore	ACCETTABILE	*	Tasso di diluizione
Somma di PFAS	< 0.005	0.10	µg/l

I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.

Fonte: pagina pubblica Publiacqua e endpoint AJAX /ajax/qualita/get/scheda. PDF generato localmente dai dati HTML della scheda.