

Publiacqua S.p.A. - Qualità acqua

Zona BQ00362 - Via Poggio ai Giubbiani, 15

Codice	BQ00362
Comune	Poggio Ai Giubbiani
Indirizzo	Via Poggio ai Giubbiani, 15
Periodo	Periodo di riferimento: 2025 II° SEM
Coordinate interrogate	43.68767772070455, 11.517073067830188

La zona di approvvigionamento è alimentata dall'impianto Bandi che tratta l'acqua del torrente Chiesimone e di sorgenti e pozzi locali. Per maggiori dettagli sulla filiera di trattamento consultare la pubblicazione al link https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/acque_superficiali_e_potabilizzazione_-_interno.pdf Prima dell'immissione in rete l'acqua è disinfettata con biossido di cloro e ipoclorito di sodio * Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge

* Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge: https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf

generali

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
pH	7.9	6,5-9,5	unità pH
Alcalinità	122	-	mg/l HCO 3 -
Durezza totale	9	-	°F

concentrazioni disciolti

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Ammonio	< 0.05	0,50	mg/l
Arsenico	1	10	µg/l
Calcio	29	-	mg/l
Cloro residuo	0.26	-	mg/l Cl 2
Cloruro	20	250	mg/l
Conducibilità	241	2500	µS/cm
Fluoruro	< 0.20	1.5	mg/l
Magnesio	5	-	mg/l
Manganese	< 4	50	µg/l
Nitrato	3	50	mg/l
Nitrito	< 0.01	0,10	mg/l
Potassio	< 0.6	-	mg/l
Residuo fisso	186	-	mg/l
Sodio	14	200	mg/l
Solfato	24	250	mg/l

Altri dati

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Clorito	0.21	0,70	mg/l

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Sapore	ACCETTABILE	*	Tasso di diluizione
Tetracloroetilene + Tricloroetilene	< 0.5	10	µg/l
Torbidità	0.31	*	NTU
Triometani Totale	17	30	µg/l
Somma di PFAS	< 0.005	0.10	µg/l
Somma di acidi aloacetici (HAAs)	13.8	60	µg/l
Clorato	0.15	0.25/0.70 con rif. ai dettagli limiti di legge	mg/l

I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.

Fonte: pagina pubblica Publiacqua e endpoint AJAX /ajax/qualita/get/scheda. PDF generato localmente dai dati HTML della scheda.