

Publiacqua S.p.A. - Qualita acqua

Zona BQ00448 - Via di Malallevo, 22

Codice	BQ00448
Comune	Pistoia
Indirizzo	Via di Malallevo, 22
Periodo	Periodo di riferimento: 2025 II° SEM
Coordinate interrogate	43.9001514293801, 10.957276048923939

La zona di approvvigionamento è alimentata, tramite la tubazione detta "Autostrada delle Acque", dall'impianto Anconella (Firenze) che tratta l'acqua del fiume Arno. Per maggiori dettagli sulla filiera di trattamento dell'impianto Anconella consultare la pubblicazione al link https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/acque_superficiali_e_potabilizzazione_-_interno.pdf Prima dell'immissione in rete l'acqua è disinfettata con biossido di cloro * Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge

* Clicca qui per visualizzare il dettaglio dei Limiti di legge: https://www.publiacqua.it/sites/all/modules/ziggy_publiacqua/includes/qualita/ulteriori-informazioni-sui-limiti-di-legge.pdf

generali

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
pH	7.2	6,5-9,5	unità pH
Alcalinità	437	-	mg/l HCO 3 -
Durezza totale	42	-	°F

concentrazioni disciolti

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Ammonio	< 0.05	0,50	mg/l
Arsenico	< 1	10	µg/l
Calcio	137	-	mg/l
Cloro residuo	0.24	-	mg/l Cl 2
Cloruro	56	250	mg/l
Conducibilità	741	2500	µS/cm
Fluoruro	< 0.20	1.5	mg/l
Magnesio	19	-	mg/l
Manganese	< 4	50	µg/l
Nitrato	25	50	mg/l
Nitrito	< 0.01	0,10	mg/l
Potassio	1.9	-	mg/l
Residuo fisso	537	-	mg/l
Sodio	36	200	mg/l
Solfato	67	250	mg/l

Altri dati

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Alluminio	< 20	200	µg/l

Parametro	Valori medi	Limiti di legge	Unità di misura
Antimonio	< 1	10	µg/l
Boro	< 0.1	1,5	mg/l
Cadmio	< 0.5	5,0	µg/l
Carbonio Organico Non Volatile (NPOC)	0.95	*	mg/l C
Clorito	0.07	0,70	mg/l
Colore	< 3	*	unità Pt/Co
Cromo	< 1	50	µg/l
Ferro	< 20	200	µg/l
Mercurio	< 0.2	1,0	µg/l
Nichel	< 1	20	µg/l
Odore	1	*	Tasso di diluizione
Piombo	< 1	10	µg/l
Rame	< 0.1	2,0	mg/l
Sapore	ACCETTABILE	*	Tasso di diluizione
Selenio	2	20	µg/l
Tetracloroetilene + Tricloroetilene	2.2	10	µg/l
Torbidità	0.37	*	NTU
Triometani Totale	8	30	µg/l
VANADIO	< 1.0	140	µg/l
Somma di PFAS	< 0.005	0.10	µg/l
Clorato	0.18	0.25/0.70 con rif. ai dettagli limiti di legge	mg/l
Uranio	2	30	µg/l

I parametri microbiologici analizzati sono conformi ai limiti del D.Lgs.18/23.

Fonte: pagina pubblica Publiacqua e endpoint AJAX /ajax/qualita/get/scheda. PDF generato localmente dai dati HTML della scheda.