APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI POLLENZA - MACERATA

Pollenza: c.de Morazzano, Cantagallo, Campomaggio
Macerata: c.de Lornano, Boschetto, Consalvi, via Galilei, viale Indipendenza

principale fonte di approvvigionamento
sorgente Niccolini di Serrapetrona - ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO				SER001											
Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	**Unità di Misura**	**Valori guida**	**Limiti di legge**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	7,7		7,6									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	312		311									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	2		2									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,14		<0,14									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		<0,05		0,05									
Torbidità	NTU			<0,3		0,5									
Durezza totale	°F	15÷50		17,9		18,4									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				223									
Calcio	mg/l Ca			70		72									
Magnesio	mg/l Mg			1,2		1,1									
Cloruri	mg/l		**250**			10									
Solfati	mg/l		**250**			4,0									
Potassio	mg/l K					1,1									
Sodio	mg/l		**200**			4,4									
Arsenico	µg/l		**10**			<1									
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					210									
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,08									
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04									
Manganese	µg/l		**50**			<1									
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0		0									