

- Potabili Riepilogo Analisi -



VIVA Servizi S.p.A. - Laboratorio Analisi - Via dell'Artigianato 9 Ancona -
071/2893445

Dati esportati il: 30/01/2026 12.00

Labstory XP - SQL Server

Valori rilevati dal 14/10/2025 al 17/12/2025

Parametro	Misura	V.P. - Valori di parametro stabiliti dal D.Lgs. 18/2023 e s.m.i. (s.m.i. = successive modifiche e integrazioni)	Valore
Comune: Ostra Vetere - Punto di prelievo: OTV 01 - Via SS Crocefisso angolo con Contrada Lanternone Pescara - di fronte al civico n 35			
Categoria: Parte A - Parametri microbiologici			
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0
Enterococchi	MPN/100 ml	0	0
Categoria: Parte B - Parametri chimici			
Nitrati	mg/l	50	<50
Nitriti	mg/l	0,5	<0,5
Fluoruro	mg/l	1,5	0,45
Cloriti	µg/l	700	<500
Clorati	µg/l	250	<500
Arsenico	µg/l	10	<10
Categoria: Parte C - C1. C2. Parametri indicatori			
Torbidita'	NTU	-sua-	<0,2
pH	Unità pH	>6,5 e <9,5	7,5
Conduttività a 20°C	µs/cm	2500	521
Cloruri	mg/l	250	23,7
Solfati	mg/l	250	85,7
Calcio	mg/l	---	85,7

Magnesio	mg/l	---	13,7
Sodio	mg/l	200	14,7
Durezza	°F	---	27
Ammonio	mg/l	0,5	<0,5
Manganese	µg/l	50	<100
Batteri Coliformi a 37°C	MPN/100 ml	10	0
Categoria: Parametri chimici (non compresi nel Dlgs 23-02-2023, n. 18)			
Litio	µg/l	---	6,8
Potassio	mg/l	---	1,2
Residuo secco a 180°C	mg/l	---	338
CO2 libera	mg/l	---	14,7
Bicarbonati	mg CaCO3/l	---	186
Carbonati	mg CaCO3/l	---	0,4
Cloro residuo	mg/l	---	<0,0

- i** **Nota 1:** per le acque naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore a 6,5
Nota 2: --- : non sono previsti valori di parametro
Nota 3: -sva- : senza variazioni anomale
Nota 4: LOQ: limite di quantificazione. Quando un risultato è riportato come '< valore', significa che è al di sotto del limite di quantificazione.