

# Analisi delle acque - Costigliole Saluzzo

ACDA - Aggiornamento: 2° SEMESTRE 2025

| Prova                               | U.M.         | Risultato | Limite di legge previsto da D.lgs 18/2023 e s.m.i.       |
|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Colore                              | -            | assente   | accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Odore                               | -            | assente   | accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Sapore                              | -            | assente   | accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Concentrazione ioni idrogeno        | upH          | 7,2       | ≥6,5 e ≤9,5                                              |
| Conduttività                        | µS/cm a 20°C | 316       | 2500                                                     |
| Ammonio                             | mg/l         | < 0,10    | 0,50                                                     |
| Batteri coliformi                   | UFC/100 ml   | 0         | 0                                                        |
| Escherichia Coli (E.coli)           | UFC/100 ml   | 0         | 0                                                        |
| Clostridium perfr., spore comp.     | UFC/100 ml   | 0         | 0                                                        |
| Enterococchi intestinali            | UFC/100 ml   | 0         | 0                                                        |
| Conteggio delle colonie a 22°C      | UFC/ml       | <1        | non previsto                                             |
| Potassio                            | mg/l         | < 1       | non previsto                                             |
| Sodio                               | mg/l         | < 3       | 200                                                      |
| Magnesio                            | mg/l         | 9         | non previsto                                             |
| Calcio                              | mg/l         | 32        | non previsto                                             |
| Durezza (da calcolo)                | °F           | 12        | non previsto                                             |
| Cloruro                             | mg/l         | 6         | 250                                                      |
| Solfato                             | mg/l         | 24        | 250                                                      |
| Nitrato                             | mg/l         | 10        | 50                                                       |
| Nitrito                             | mg/l         | < 0,10    | 0,50                                                     |
| Fluoruro                            | mg/l         | < 0,2     | 1,5                                                      |
| Fosfato                             | mg/l         | < 0,5     | non previsto                                             |
| Clorito                             | mg/l         | <0,05     | 0,25                                                     |
| Clorato                             | mg/l         | <0,05     | 0,25                                                     |
| Torbidità                           | NTU          | <0,15     | accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Antimonio                           | µg/l         | < 1       | 10                                                       |
| Alluminio                           | µg/l         | < 50      | 200                                                      |
| Arsenico                            | µg/l         | < 1       | 10                                                       |
| Cadmio                              | µg/l         | < 1       | 5,0                                                      |
| Ferro                               | µg/l         | < 50      | 200                                                      |
| Mercurio                            | µg/l         | <0,2      | 1,0                                                      |
| Manganese                           | µg/l         | < 10      | 50                                                       |
| Nichel                              | µg/l         | 3         | 20                                                       |
| Selenio                             | µg/l         | < 1       | 20                                                       |
| Piombo                              | µg/l         | < 1       | 10                                                       |
| Uranio                              | µg/l         | < 10      | 30                                                       |
| Vanadio                             | µg/l         | < 10      | 140                                                      |
| Cromo                               | µg/l         | 1         | 25                                                       |
| Residuo fisso a 180°C               | mg/l         | 252       | non previsto                                             |
| Bicarbonati (da calcolo)            | mg/l         | 182       | non previsto                                             |
| Boro                                | mg/l         | < 0,05    | 1,5                                                      |
| Rame                                | mg/l         | < 0,05    | 2,0                                                      |
| Carbonio Organico Totale (TOC)      | µg/l         | 404       | non previsto                                             |
| Benzene                             | µg/l         | <0,2      | 1,0                                                      |
| 1,2-dicloroetano                    | µg/l         | <0,5      | 3,0                                                      |
| Triometani totali                   | µg/l         | <1        | 30                                                       |
| Tricloroetilene + Tetracloroetilene | µg/l         | <1        | 10                                                       |
| Vinilcloruro                        | µg/l         | <0,10     | 0,50                                                     |

| Prova                             | U.M. | Risultato | Limite di legge previsto da D.lgs 18/2023 e s.m.i. |
|-----------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------|
| Benzo(a)pirene                    | µg/l | <0,003    | 0,010                                              |
| Idrocarburi policiclici aromatici | µg/l | <0,006    | 0,10                                               |
| Bromato                           | µg/l | <2        | 10                                                 |
| Cianuro                           | µg/l | <1        | 50                                                 |
| Somma di PFAS                     | µg/l | <0,03     | 0,10                                               |
| Somma di 4 PFAS                   | µg/l | <0,004    | 0,02                                               |

Fonte: <https://www.acda.it/analisi-delle-acque/>