

Qualità dell'acqua - Barengo

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 35.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0,005058092	10
Arsenico	ug/l	0,906641126	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,05896613	5
Calcio potabili	mg/l	11,98700047	-
Clorato	mg/l	0,021	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	111,8000031	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	0	100
Cromo tot	ug/l	1,855939984	50
Durezza (da calcolo)	°F	5,199999809	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	9,090177536	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,066	1,5
Magnesio potabili	mg/l	5,249000072	-
Manganese	ug/l	0,399467885	50
Nichel	ug/l	0,431938887	20
Nitrato potabili	mg/l	6,629000187	50
Nitrito potabili	mg/l	0	0,5
Piombo	ug/l	0,153446093	10
Potassio potabili	mg/l	0,944999993	-
Rame	mg/l	7,71019E-05	2
Sodio potabili	mg/l	6,801000118	200
Solfato potabili	mg/l	3,045000076	250
torbidità	NTU	0,052999999	1,5
Residuo Fisso	mg/l	77,09999847	-
TOC	mg/l	0,079999998	10
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0,741999984	30