

Qualita dell'acqua - Belgirate

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 35.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Antimonio	ug/l	0,034581538	10
Arsenico	ug/l	0,625607014	10
Cadmio	ug/l	0,02040199	5
Cromo tot	ug/l	0,093228303	50
Ferro	ug/l	11,2288599	200
Manganese	ug/l	0,348636389	50
Nichel	ug/l	0,100243598	20
Piombo	ug/l	0,131154194	10
Rame	mg/l	0,006731367	2
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Calcio potabili	mg/l	20,97699928	-
Clorato	mg/l	0,066	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	198,1000061	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	0	100
Durezza (da calcolo)	°F	9,039999962	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Fluoruro potabili	mg/l	0,045000002	1,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Magnesio potabili	mg/l	9,06099987	-
Nitrato potabili	mg/l	9,571000099	50
Nitrito potabili	mg/l	0,002	0,5
Potassio potabili	mg/l	1,072000027	-
Sodio potabili	mg/l	9,265999794	200
Solfato potabili	mg/l	15,69299984	250
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
TOC	mg/l	0,289999992	10
torbidità	NTU	0,386000007	1,5
Triometani totali - µg/l	ug/l	1,019999981	30
Residuo Fisso	mg/l	136,6999969	-