

Qualita dell'acqua - Bellinzago Novarese

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 36.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0,03208958	10
Arsenico	ug/l	0,196686894	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,005788802	5
Calcio potabili	mg/l	20,53000069	-
Clorato	mg/l	0,02	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	176,8999939	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	8	100
Cromo tot	ug/l	1,571877956	50
Durezza (da calcolo)	°F	7,889999866	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	0,491984993	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,023	1,5
Magnesio potabili	mg/l	6,56099987	-
Manganese	ug/l	1,808881044	50
Nichel	ug/l	0,819199622	20
Nitrato potabili	mg/l	24,10300064	50
Nitrito potabili	mg/l	0,002	0,5
Piombo	ug/l	0,206060603	10
Potassio potabili	mg/l	1,141000032	-
Rame	mg/l	0,001042246	2
Sodio potabili	mg/l	9,831000328	200
Solfato potabili	mg/l	8,076999664	250
TOC	mg/l	0,100000001	10
torbidità	NTU	0,140000001	1,5
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0,003	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0,085000001	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0	30
Residuo Fisso	mg/l	122,0999985	-
Manganese potabili	ug/l	1,166416049	50