

Qualità dell'acqua - Boca

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 35.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0	10
Arsenico	ug/l	0,252668411	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,01540107	5
Calcio potabili	mg/l	23,0739994	-
Clorato	mg/l	0,026000001	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	191,1000061	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	0	100
Cromo tot	ug/l	0,316164911	50
Durezza (da calcolo)	°F	10,69999981	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	24,09993935	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,077	1,5
Magnesio potabili	mg/l	11,78100014	-
Manganese	ug/l	0,462597013	50
Nichel	ug/l	0,828874171	20
Nitrato potabili	mg/l	9,960000038	50
Nitrito potabili	mg/l	0	0,5
Piombo	ug/l	0,1227694	10
Potassio potabili	mg/l	1,539999962	-
Rame	mg/l	0,001885535	2
Sodio potabili	mg/l	4,644000053	200
Solfato potabili	mg/l	7,105000019	250
TOC	mg/l	1,600000024	10
torbidità	NTU	0,314999998	1,5
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0,702000022	30
Residuo Fisso	mg/l	131,8999939	-