

Qualita dell'acqua - Ghiffa

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 35.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0,009027597	10
Arsenico	ug/l	1,445721984	10
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,007534339	5
Calcio potabili	mg/l	9,677000046	-
Clorato	mg/l	0,085000001	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	82,69999695	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	0	100
Cromo tot	ug/l	0,719790995	50
Durezza (da calcolo)	°F	3,319999933	-
Ferro	ug/l	6,515368938	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,029999999	1,5
Magnesio potabili	mg/l	2,121000051	-
Manganese	ug/l	0,435265213	50
Nichel	ug/l	0,428459197	20
Nitrato potabili	mg/l	6,256999969	50
Nitrito potabili	mg/l	0,003	0,5
Piombo	ug/l	0,092607997	10
Potassio potabili	mg/l	0,853999972	-
Rame	mg/l	0,001915998	2
Sodio potabili	mg/l	5,651000023	200
Solfato potabili	mg/l	3,686000109	250
torbidità	NTU	0,086999997	1,5
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
TOC	mg/l	0,769999981	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0	30
Residuo Fisso	mg/l	57,09999847	-