

Qualita dell'acqua - Gignese

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 35.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0	10
Arsenico	ug/l	0,265195787	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	2	10
Cadmio	ug/l	0,01457803	5
Calcio potabili	mg/l	14,39900017	-
Clorato	mg/l	0,02	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	136,8999939	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	38	100
Cromo tot	ug/l	0,081001528	50
Durezza (da calcolo)	°F	5,599999905	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	12,6740799	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,103	1,5
Magnesio potabili	mg/l	4,765999794	-
Manganese	ug/l	0,248233601	50
Nichel	ug/l	0,271690995	20
Nitrato potabili	mg/l	4,331999779	50
Nitrito potabili	mg/l	0	0,5
Piombo	ug/l	0,04122195	10
Potassio potabili	mg/l	1,985000014	-
Rame	mg/l	0,001641533	2
Sodio potabili	mg/l	8,881999969	200
Solfato potabili	mg/l	22,00099945	250
torbidità	NTU	0,449999988	1,5
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
TOC	mg/l	0,600000024	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	13,02999973	30
Residuo Fisso	mg/l	94,5	-