

Qualita dell'acqua - Granozzo con Monticello

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 33.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0,088	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0	30
Ammonio potabili	mg/l	0,307000011	0,5
Antimonio	ug/l	0,00034029	10
Arsenico	ug/l	1,212880015	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,002876621	5
Calcio potabili	mg/l	17,26399994	-
Clorato	mg/l	0,052999999	0,7
Clorito	mg/l	0,002	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	248,8999939	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	0	100
Cromo tot	ug/l	0,1140076	50
Durezza (da calcolo)	°F	6,130000114	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	4,137485027	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,097000003	1,5
Magnesio potabili	mg/l	4,30700016	-
Manganese	ug/l	7,778547764	50
Nichel	ug/l	0,206803203	20
Nitrato potabili	mg/l	1,069000006	50
Nitrito potabili	mg/l	0,008	0,5
Piombo	ug/l	0,078187428	10
Potassio potabili	mg/l	1,149000049	-
Rame	mg/l	0,000720676	2
Sodio potabili	mg/l	40,15599823	200
Solfato potabili	mg/l	2,111000061	250
torbidità	NTU	0,157000005	1,5
Residuo Fisso	mg/l	171,6999969	-