

Qualità dell'acqua - Inventario

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 35.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0	30
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0	10
Arsenico	ug/l	1,646319032	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0	5
Calcio potabili	mg/l	19,33600044	-
Clorato	mg/l	0,008	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	139,6000061	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	0	100
Cromo tot	ug/l	1,458212972	50
Durezza (da calcolo)	°F	7,130000114	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	42,88743973	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,044	1,5
Magnesio potabili	mg/l	5,460000038	-
Manganese	ug/l	0,376649708	50
Nichel	ug/l	0,347605586	20
Nitrato potabili	mg/l	6,125999928	50
Nitrito potabili	mg/l	0,003	0,5
Piombo	ug/l	0,03693784	10
Potassio potabili	mg/l	1,026000023	-
Rame	mg/l	0,000697258	2
Sodio potabili	mg/l	6,366000175	200
Solfato potabili	mg/l	3,463000059	250
TOC	mg/l	0,07	10
torbidità	NTU	0,059	1,5
Residuo Fisso	mg/l	96,30000305	-