

Qualita dell'acqua - Massino Visconti

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 35.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	1,33423996	10
Arsenico	ug/l	2,219549894	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	1,775814056	5
Calcio potabili	mg/l	8,612999916	-
Clorato	mg/l	0,041000001	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	82,19999695	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	0	100
Cromo tot	ug/l	3,612910032	50
Durezza (da calcolo)	°F	3,559999943	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	5,871158123	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,056000002	1,5
Magnesio potabili	mg/l	3,365999937	-
Manganese	ug/l	0,486302286	50
Nichel	ug/l	2,561706066	20
Nitrato potabili	mg/l	11,03499985	50
Nitrito potabili	mg/l	0	0,5
Piombo	ug/l	1,957880974	10
Potassio potabili	mg/l	1,524999976	-
Rame	mg/l	0,002614019	2
Sodio potabili	mg/l	4,350999832	200
Solfato potabili	mg/l	1,934000015	250
torbidità	NTU	0,046	1,5
TOC	mg/l	0,100000001	10
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0,40200001	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0	30
Residuo Fisso	mg/l	56,70000076	-