

Qualità dell'acqua - Montescheno

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 36.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0	10
Arsenico	ug/l	0,785660684	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0	5
Calcio potabili	mg/l	6,618999958	-
Clorato	mg/l	0,004	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	88,09999847	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	2	100
Cromo tot	ug/l	0,130804002	50
Durezza (da calcolo)	°F	4,920000076	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	16,72768974	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,030999999	1,5
Magnesio potabili	mg/l	7,833000183	-
Manganese	ug/l	4,189262867	50
Nichel	ug/l	4,814785957	20
Nitrato potabili	mg/l	2,729000092	50
Nitrito potabili	mg/l	0,003	0,5
Piombo	ug/l	0,045133941	10
Potassio potabili	mg/l	1,720000029	-
Rame	mg/l	0,000638996	2
Sodio potabili	mg/l	1,213999987	200
Solfato potabili	mg/l	9,281999588	250
torbidità	NTU	0,081	1,5
Residuo Fisso	mg/l	60,79999924	-
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
TOC	mg/l	0,159999996	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0	30
Manganese potabili	ug/l	0,965619028	50