

Qualita dell'acqua - Novara

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 36.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0,055679139	10
Arsenico	ug/l	0,711215675	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,003672764	5
Calcio potabili	mg/l	25,96199989	-
Clorato	mg/l	0,035999998	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	239,6000061	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	10	100
Cromo tot	ug/l	5,207328796	50
Durezza (da calcolo)	°F	11,60999966	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Fluoruro potabili	mg/l	0,028999999	1,5
Magnesio potabili	mg/l	12,22799969	-
Manganese	ug/l	1,030336022	50
Nichel	ug/l	1,495602012	20
Nitrato potabili	mg/l	18,1420002	50
Nitrito potabili	mg/l	0,012	0,5
Piombo	ug/l	0,360562503	10
Potassio potabili	mg/l	1,338999987	-
Rame	mg/l	0,002922746	2
Sodio potabili	mg/l	9,807999611	200
Solfato potabili	mg/l	24,95999908	250
TOC	mg/l	0,155000001	10
torbidità	NTU	0,075000003	1,5
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0,003	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0	30
Ferro	ug/l	3,712896109	200
Residuo Fisso	mg/l	165,3000031	-
Manganese potabili	ug/l	0,757791281	50