

Qualita dell'acqua - Pogno

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 35.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0	10
Arsenico	ug/l	0,226608202	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,000131406	5
Calcio potabili	mg/l	7,709000111	-
Clorato	mg/l	0,050999999	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	73,19999695	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	0	100
Cromo tot	ug/l	0,235164002	50
Durezza (da calcolo)	°F	3,170000076	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	32,82444	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,039999999	1,5
Magnesio potabili	mg/l	2,960000038	-
Manganese	ug/l	2,991359949	50
Nichel	ug/l	1,527647972	20
Nitrato potabili	mg/l	3,85800004	50
Nitrito potabili	mg/l	0	0,5
Piombo	ug/l	0,073724501	10
Potassio potabili	mg/l	0,970000029	-
Rame	mg/l	0,001206538	2
Sodio potabili	mg/l	4,978000164	200
Solfato potabili	mg/l	4,585000038	250
torbidità	NTU	0,216999993	1,5
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	15,19999981	30
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Residuo Fisso	mg/l	50,5	-
TOC	mg/l	0,569999993	10