

Qualità dell'acqua - Pombia

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 36.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	1	100
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
torbidità	NTU	0,093000002	1,5
Manganese potabili	ug/l	5,069462776	50
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0	10
Arsenico	ug/l	0,377496004	10
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,008261528	5
Calcio potabili	mg/l	16,06800079	-
Clorato	mg/l	0,011	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	147,6999969	2500
Cromo tot	ug/l	0,573769271	50
Durezza (da calcolo)	°F	6,739999771	-
Ferro	ug/l	94,0863266	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,046999998	1,5
Magnesio potabili	mg/l	6,506000042	-
Manganese	ug/l	1,876636028	50
Nichel	ug/l	0,233847901	20
Nitrato potabili	mg/l	21,98900032	50
Nitrito potabili	mg/l	0	0,5
Piombo	ug/l	0,113923997	10
Potassio potabili	mg/l	0,966000021	-
Rame	mg/l	0,002953422	2
Residuo Fisso	mg/l	101,9000015	-
Sodio potabili	mg/l	8,020000458	200
Solfato potabili	mg/l	2,424999952	250
TOC	mg/l	0,079999998	10
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0,028000001	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0	30