

Qualita dell'acqua - Recetto

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 35.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0	10
Arsenico	ug/l	0,241760895	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,00317958	5
Calcio potabili	mg/l	16,15299988	-
Clorato	mg/l	0,101999998	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	127,5	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	9	100
Cromo tot	ug/l	0,278875589	50
Durezza (da calcolo)	°F	6,21999979	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	9,52176857	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,043000001	1,5
Magnesio potabili	mg/l	5,197000027	-
Nichel	ug/l	0,025072711	20
Nitrato potabili	mg/l	0,284000009	50
Nitrito potabili	mg/l	0	0,5
Piombo	ug/l	0,105701499	10
Potassio potabili	mg/l	0,769999981	-
Rame	mg/l	0	2
Sodio potabili	mg/l	7,747000217	200
Solfato potabili	mg/l	1,761999965	250
TOC	mg/l	0,289999992	10
torbidità	NTU	0,041000001	1,5
Manganese	ug/l	1,897310019	50
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0,057999998	30
Residuo Fisso	mg/l	88	-