

Qualita dell'acqua - Soriso

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 32.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0	10
Arsenico	ug/l	0,261725485	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,008238443	5
Calcio potabili	mg/l	4,652999878	-
Clorato	mg/l	0,105999999	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	47	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	0	100
Cromo tot	ug/l	0,097860269	50
Durezza (da calcolo)	°F	1,580000043	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	30,59169006	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,048	1,5
Magnesio potabili	mg/l	0,986999989	-
Manganese	ug/l	0,8369627	50
Nichel	ug/l	0,278151691	20
Nitrato potabili	mg/l	5,888999939	50
Nitrito potabili	mg/l	0	0,5
Piombo	ug/l	0,133399293	10
Potassio potabili	mg/l	0,647000015	-
Rame	mg/l	0,001182227	2
Sodio potabili	mg/l	5,025000095	200
Solfato potabili	mg/l	1,674000025	250
torbidità	NTU	0,338	1,5
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	5,289999962	30
Residuo Fisso	mg/l	32,40000153	-