

Qualita dell'acqua - Vaprio d'Agogna

Periodo: 2025 - II Semestre. Documento generato il 23/06/2026. Parametri pubblicati: 35.

Parametro	Unità di misura	Valore analisi	Valore limite
Ammonio potabili	mg/l	0	0,5
Antimonio	ug/l	0,088826582	10
Arsenico	ug/l	0,159115404	10
Batteri coliformi	MPN/100ml	0	0
Bromato	ug/l	0	10
Cadmio	ug/l	0,008044456	5
Calcio potabili	mg/l	13,69400024	-
Clorato	mg/l	0,043000001	0,7
Clorito	mg/l	0	0,7
Conducibilità a 20°C	uS/cm	162,8999939	2500
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	20	100
Cromo tot	ug/l	0,540347695	50
Durezza (da calcolo)	°F	6,800000191	-
Enterococchi Intestinali	MPN/100ml	0	0
Escherichia coli (MPN)	MPN/100ml	0	0
Ferro	ug/l	110,6659012	200
Fluoruro potabili	mg/l	0,056000002	1,5
Magnesio potabili	mg/l	8,074000359	-
Manganese	ug/l	1,959112048	50
Nichel	ug/l	0,460772693	20
Nitrato potabili	mg/l	0,785000026	50
Nitrito potabili	mg/l	0,004	0,5
Piombo	ug/l	0,307554901	10
Potassio potabili	mg/l	3,052999973	-
Rame	mg/l	0,000476628	2
Sodio potabili	mg/l	8,93599987	200
Solfato potabili	mg/l	11,93099976	250
torbidità	NTU	0,930999994	1,5
TOC	mg/l	0,109999999	10
1,1 Dicloroetano - µg/l	ug/l	0	-
Antiparassitari totale ()	ug/l	0	0,5
Idrocarburi policiclici aromatici Somma- µg/l	ug/l	0	0,1
Tetracloroetilene+Tricloroetilene - µg/l	ug/l	0	10
Triometani totali - µg/l	ug/l	0	30
Residuo Fisso	mg/l	112,4000015	-