

Rapporto di prova n°: **25LA00276** del **07/03/2025**



Spett.le
ALPI ACQUE S.p.A.
Via Carello n°5
12038 Savigliano (CN)

• Dati relativi al campione

Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**
Data inizio analisi: **10/02/2025** Data fine analisi: **20/02/2025**

• Accettazione

Data e ora: **10/02/2025 14.07**
Condizioni: **Integro**
Conformità: **Conforme**

• Trasporto

Data e ora arrivo: **10/02/2025 14.00**
Temperatura arrivo: **12 °C**

• Dati relativi al campionamento

Data e ora campionamento: **10/02/2025 11.00**
Luogo campionamento: **COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE**
Punto campionamento: **000014 - COMUNE**
Procedura campionamento: * **ST7.7.1_Analisi di laboratorio**
Modalità di campionamento: **ISTANTANEO**
Temperatura al campionamento: **12.5°C**

• Risultati

Dati misurati in campo

Parametro	U.M.	Risultato	Metodo
* Cloro libero	mg/l	0,06	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti
Cianuro MI-5 rev 0 2023	µg/l	< 5		11/02/2025	5	(1) > 50
Durezza (da calcolo) UNI EN ISO 11885:2009	°F	38	±7	13/02/2025	1	
Indice di permanganato (Ossidabilità) MI-2 rev 2 2023	mg/l O2	1,0	±0,5	13/02/2025	0,5	(1) > 5,0

segue Rapporto di prova n°: **25LA00276** del **07/03/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti
Triometani totali <i>Calcolo</i>	µg/l	0,92	±0,39	12/02/2025		(1) > 30
Tri+tetra-cloroetilene <i>UNI EN ISO 15680:2005</i>	µg/l	< 0,1		10/02/2025	0,1	
Conducibilità Elettrica <i>UNI EN 27888:1995</i>	µS cm ⁻¹ a 20°C	627	±76	11/02/2025	40	(1) > 2500
Torbidità <i>APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003</i>	NTU	< 0,3		11/02/2025	0,3	senza variazioni anomale
* Odore <i>APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003</i>	F diluizione	< 1		10/02/2025	1	senza variazioni anomale
* Sapore <i>APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003</i>	F diluizione	< 1		10/02/2025	1	senza variazioni anomale
Ammonio <i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,1		10/02/2025	0,1	(1) > 0,5
Cloruri <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/l	16	±2	10/02/2025	10	(1) > 250
Fluoruri <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/l	< 0,1		10/02/2025	0,1	(1) > 1,5
Nitrati <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/l	34	±3	10/02/2025	5	(1) > 50
Nitriti <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/l	< 0,1		10/02/2025	0,1	(1) > 0,5
Bromati <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB006 - solo Met B</i>	µg/L	0		10/02/2025		(1) > 10
Solfati <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/l	69	±9	10/02/2025	10	(1) > 250
Batteri coliformi <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	n./100 ml	0		11/02/2025		(1) > 0
Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	n./100 ml	0		11/02/2025		(1) > 0
Enterococchi <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	n./100 ml	0		12/02/2025		(1) > 0
Conteggio delle colonie a 22°C <i>UNI EN ISO 6222:2001</i>	UFC/1 ml	0		13/02/2025		
Alluminio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 10		13/02/2025	10	(1) > 200
* Antimonio <i>[*1] UNI EN ISO 17294-2:2016</i>	µg/l	< 1		20/02/2025	1	(1) > 10
* Arsenico <i>[*1] UNI EN ISO 17294-2:2016</i>	µg/l	< 1		20/02/2025	1	(1) > 10
Boro <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	< 0,01		13/02/2025	0,01	(1) > 1,5
Cadmio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/L	< 1		13/02/2025	1	
Calcio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	120	±25	13/02/2025	1	

segue Rapporto di prova n°: **25LA00276** del **07/03/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti	
Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l CaCO ₃	299		13/02/2025	1		
Cromo UNI EN ISO 11885:2009	µg/L	< 5		13/02/2025	5		
Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	10	±1	13/02/2025	5	(1)	> 200
Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	20	±3	13/02/2025	1		
Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l CaCO ₃	81		13/02/2025	1		
Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		13/02/2025	5	(1)	> 50
* Mercurio [*1] UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 0,1		20/02/2025	0,1	(1)	> 1
Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		13/02/2025	1	(1)	> 20
Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 2,5		13/02/2025	2,5	10 fino 12-01-2036	
* Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	2		13/02/2025	1		
Rame UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	< 0,005		13/02/2025	0,005	(1)	> 2,0
* Selenio [*1] UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 1		20/02/2025	1	(1)	> 20
Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	5	±1	13/02/2025	1	(1)	> 200
Vanadio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		13/02/2025	5	(1)	> 140
Zinco UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	0,008	±0,002	13/02/2025	0,005		
Alaclor APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		12/02/2025	0,025	(1)	> 0,10
Antiparassitari Totali Calcolo	µg/l	0,22	±0,084	12/02/2025		(1)	> 0,50
Atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	0,051	±0,019	12/02/2025	0,025	(1)	> 0,10
Desetil atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	0,065	±0,026	12/02/2025	0,025	(1)	> 0,10
Desetil terbutilazina (DET) APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	0,074	±0,023	12/02/2025	0,025	(1)	> 0,10
Metalaxil APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		12/02/2025	0,025	(1)	> 0,10
Metolaclor APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		12/02/2025	0,025	(1)	> 0,10
Oxadiazon APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		12/02/2025	0,025	(1)	> 0,10

segue Rapporto di prova n°: **25LA00276** del **07/03/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti
Penconazolo APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		12/02/2025	0,025	(1) > 0,10
Propazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		12/02/2025	0,025	(1) > 0,10
Simazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	0,025	±0,016	12/02/2025	0,025	(1) > 0,10
Terbutilazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		12/02/2025	0,025	(1) > 0,10
Benzene UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	< 0,1		12/02/2025	0,1	(1) > 1
Bromodichlorometano UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	< 0,1		12/02/2025	0,1	
Bromoformio UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	0,67	±0,26	12/02/2025	0,1	
Cloroformio UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	< 0,1		12/02/2025	0,1	
Dibromoclorometano UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	0,25	±0,13	12/02/2025	0,1	
Tetrachloroetilene UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	< 0,1		12/02/2025	0,1	
Trichloroetilene UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	< 0,1		12/02/2025	0,1	
pH UNI EN ISO 10523:2012	Unità pH	7,2	±0,1	11/02/2025	4	(1) 6,5 - 9,5

Limiti

(1) DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18 Acque destinate al consumo umano

Relativamente al parametro 'Microrganismi vitali a 22°C' il laboratorio utilizza la tecnica di conteggio colonie per inoculazione in piastre contenenti terreno agarizzato Yeast extract agar, poste a 22°C ± 2 per 68 ± 4 ore.

Per 'Sommatoria Antiparassitari' totali si intende sommatoria di: Alachlor, Atrazina, Desetilatrachina, Desetilterbutilazina, Metolachlor, Metalaxil, Oxadiazon, Penconazolo, Propazina, Simazina, Terbutilazina.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

(*) Parametro non oggetto di accreditamento ACCREDIA; il campionamento non è oggetto di accreditamento del laboratorio.

Informazioni fornite dal cliente/committente, nel caso in cui il campionamento sia eseguito a sua cura. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio ne declina la responsabilità.

L'incertezza è da intendersi come incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

Nel caso di campionamento a cura del committente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati qualora i campioni ricevuti dal cliente non rispettino l'idoneità (es. tempi di consegna, temperatura conservazione non corrette, campioni non integri) e per i quali viene richiesta in ogni caso l'esecuzione delle analisi che potrebbe essere influenzata da tali inosservanze.

I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione di EGEE ACQUE S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte.

Riferimenti analisi in subappalto

[*1]: Prova subappaltata

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame è conforme ai limiti di legge previsti dal Decreto Legislativo n. 18 del 23-02-2023.

segue Rapporto di prova n°: **25LA00276** del **07/03/2025**

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Sabrina Vanni
Ordine dei Biologi Regione Piemonte-
Liguria-Valle d'Aosta N° A2684