

COMUNE	PUNTO DI PRELIEVO	PERIODO DI RIFERIMENTO	pH	Residuo fisso a 180°	Durezza	Conducibilità	Calcio	Magnesio	Ammonio	Cloruri	Solfati	Potassio	Sodio	Arsenico	Bicarbonati	Floruri	Nitrati	Nitriti	Manganese	Cloro residuo
		<i>unità di misura</i>	Unità di pH	mg/l	°F	µS/cm a 20°C	mg/l	mg/l	mg/l NH4	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l HCO3	mg/l	mg/l NO3	mg/l NO2	µg/l	mg/l
		<i>Limiti di legge previsti dal DLgs 18/2023</i>	tra 6,5 e 9,5	non previsto	non previsto	2500	non previsto	non previsto	0,5	250	250	non previsto	200	10	non previsto	1,5	50	0,5	50	non previsto
PIVERONE	ACQUEDOTTO COMUNALE	media 2024	8,2	170	16,3	299	36,9	17,8	< 0,05	3,7	20,3	1,5	7,7	3,2	92	<0,1	1,0	< 0,05	<5	0,14
		1° semestre 2025	8,2	156	18,0	339	39,0	19,0	<0,05	3,0	17,0	1,5	8,0	5,0	85	<0,1	1,0	<0,05	<5	0,10
		2° semestre 2025	8,1	147	18,0	298	39,0	19,0	<0,05	4,0	22,0	1,6	8,0	3,0	107	<0,1	1,0	<0,05	<5	0,12