

COMUNE	PUNTO DI PRELIEVO	PERIODO DI RIFERIMENTO	pH	Residuo fisso a 180°	Durezza	Conducibilità	Calcio	Magnesio	Ammonio	Cloruri	Solfati	Potassio	Sodio	Arsenico	Bicarbonati	Fluoruri	Nitrati	Nitriti	Manganese	Cloro residuo
		unità di misura	Unità di pH	mg/l	°F	µS/cm a 20°C	mg/l	mg/l	mg/l NH4	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l HCO3	mg/l	mg/l NO3	mg/l NO2	µg/l	mg/l
		Limiti di legge previsti dal DLgs 18/2023	tra 6,5 e 9,5	non previsto	non previsto	2500	non previsto	non previsto	0,5	250	250	non previsto	200	10	non previsto	1,5	50	0,5	50	non previsto
QUINTO VC	ACQUEDOTTO COMUNALE	media 2024	8,2	80	7,4	158	18,0	6,3	<0,05	3,9	<1,0	<1,0	9,7	<1,0	67	<0,1	<1,0	< 0,05	<5	0,11
		1° semestre 2025	8,2	75	8,0	138	20,0	6,0	<0,05	3,0	<1,0	<1,0	8,0	1,0	50	<0,1	<1,0	<0,05	<5	0,09
		2° semestre 2025	8,2	74	8,0	150	20,0	7,0	<0,05	2,0	<1,0	<1,0	7,5	<1,0	68	<0,1	<1,0	<0,05	<5	0,08