

COMUNE	PUNTO DI PRELIEVO	PERIODO DI RIFERIMENTO	pH	Residuo fisso a 180°	Durezza	Conducibilità	Calcio	Magnesio	Ammonio	Cloruri	Solfati	Potassio	Sodio	Arsenico	Bicarbonati	Floruri	Nitrati	Nitriti	Manganese	Cloro residuo
		unità di misura	Unità di pH	mg/l	°F	µS/cm a 20°C	mg/l	mg/l	mg/l NH4	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l HCO3	mg/l	mg/l NO3	mg/l NO2	µg/l	mg/l
		Limiti di legge previsti dal DLgs 18/2023	tra 6,5 e 9,5	non previsto	non previsto	2500	non previsto	non previsto	0,5	250	250	non previsto	200	10	non previsto	1,5	50	0,5	50	non previsto
VINZAGLIO	ACQUEDOTTO COMUNALE	media 2024	8,1	77	7,4	143	20,3	5,6	<0,05	1,3	1,2	<1,0	7,5	2	65	<0,1	<1	<0,05	16	0,08
		1° semestre 2025	8,0	65	8,0	142	21,0	6,0	<0,05	2,0	1,0	<1,0	8	2	57	<0,1	<1	<0,05	11	0,11
		2° semestre 2025	8,1	74	8,0	144	20,0	6,0	<0,05	2,0	1,0	<1,0	7,0	2	73	0,1	1	<0,05	19	0,08
	TORRIONE DI VINZAGLIO	media 2024	7,9	87	8,9	167	23,6	6,7	<0,05	1,0	1,1	<1,0	8,4	<1	88	<0,1	<1	<0,05	7	<0,05
		1° semestre 2025	8,0	79	9,0	164	24,0	6,0	<0,05	1,0	<1,0	<1,0	9,0	1	72	<0,1	<1	<0,05	<5	<0,05
		2° semestre 2025	8,1	82	8,0	159	22,5	6,0	<0,05	1,0	1,0	<1,0	8,0	<1	68	0,1	1	<0,05	<5	<0,05