

Qualita acqua - ALMESE

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	78	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	78	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	78	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	78	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	78	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	46	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	18	µg/l	7	200
Ammonio	79	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	18	µg/l	<0,1	10,0
Antiparassitari Totali	8	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	18	µg/l	<1	10
Benzene	46	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	7	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	18	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	16	µg/l	<2	10
Cadmio	18	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	11	mg/l	29,9	Non previsto
Carbonio Organico Totale	7	µg/l	379	Non previsto
Cianuri	7	µg/l	<1	50
Clorito	16	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	84	mg/l	0,13	Non previsto
Cloruri	16	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	82	µS/cm	312	2500
Cromo	17	µg/l	4	50
Durezza totale	11	°F	17	Non previsto
Ferro	18	µg/l	32	200
Fluoruri	16	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	7	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	11	mg/l	22,5	Non previsto
Manganese	18	µg/l	1	50
Mercurio	18	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	18	µg/l	4	20
Nitrati	16	mg/l	6	50
Nitriti	83	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	83	pH	8,1	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	18	µg/l	<1	10
Potassio	11	mg/l	<1	Non previsto
Rame	18	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	82	mg/l	233	Non previsto
Selenio	18	µg/l	<1	20
Sodio	11	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	16	mg/l	34	250
Somma di PFAS	12	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	85	NTU	1,1	Non previsto
Trihalometani totali	46	µg/l	2	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	46	µg/l	<0,5	10
Vanadio	18	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	7	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>