

Qualità acqua - BOLLENGO

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	37	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	37	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	37	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	37	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	37	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	4	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	37	µg/l	<5	200
Ammonio	40	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	37	µg/l	<0,1	10,0
Antiparassitari Totali	4	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	37	µg/l	2	10
Benzene	4	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	4	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	37	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	6	µg/l	<2	10
Cadmio	37	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	3	mg/l	33,4	Non previsto
Carbonio Organico Totale	4	µg/l	465	Non previsto
Cianuri	3	µg/l	<1	50
Clorito	6	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	43	mg/l	0,10	Non previsto
Cloruri	6	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	25	µS/cm	256	2500
Cromo	37	µg/l	1	50
Durezza totale	3	°F	13	Non previsto
Ferro	37	µg/l	19	200
Fluoruri	6	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	4	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	3	mg/l	11,1	Non previsto
Manganese	37	µg/l	1	50
Mercurio	37	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	37	µg/l	3	20
Nitrati	6	mg/l	6	50
Nitriti	43	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	26	pH	7,9	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	37	µg/l	<1	10
Potassio	3	mg/l	<1	Non previsto
Rame	37	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	25	mg/l	195	Non previsto
Selenio	37	µg/l	<1	20
Sodio	3	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	6	mg/l	17	250
Somma di PFAS	11	µg/l	0,022	Non in vigore
Torbidità	43	NTU	0,4	Non previsto
Trihalometani totali	4	µg/l	1	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	4	µg/l	<0,5	10
Vanadio	37	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	4	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>