

Qualita acqua - CAMBIANO

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	28	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	28	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	28	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	28	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	28	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	7	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	23	µg/l	8	200
Ammonio	28	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	23	µg/l	<0,1	10,0
Antiparassitari Totali	7	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	23	µg/l	<1	10
Benzene	7	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	7	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	23	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	7	µg/l	<2	10
Cadmio	23	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	5	mg/l	102,2	Non previsto
Carbonio Organico Totale	7	µg/l	431	Non previsto
Cianuri	4	µg/l	<1	50
Clorito	7	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	30	mg/l	0,15	Non previsto
Cloruri	7	mg/l	16	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	29	µS/cm	553	2500
Cromo	23	µg/l	18	50
Durezza totale	5	°F	34	Non previsto
Ferro	23	µg/l	18	200
Fluoruri	7	mg/l	0,11	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	7	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	5	mg/l	20,4	Non previsto
Manganese	23	µg/l	3	50
Mercurio	23	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	23	µg/l	1	20
Nitrati	7	mg/l	10	50
Nitriti	30	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	29	pH	7,4	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	23	µg/l	1	10
Potassio	5	mg/l	1,3	Non previsto
Rame	23	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	29	mg/l	398	Non previsto
Selenio	23	µg/l	2	20
Sodio	5	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	7	mg/l	34	250
Somma di PFAS	8	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	31	NTU	0,8	Non previsto
Trihalometani totali	7	µg/l	1	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	7	µg/l	<0,5	10
Vanadio	23	µg/l	1	140
Vinilcloruro	6	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>