

Qualita acqua - CARAVINO

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	16	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	16	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	16	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	16	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	16	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	24	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	6	µg/l	<5	200
Ammonio	16	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	6	µg/l	0,1	10,0
Antiparassitari Totali	3	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	6	µg/l	1	10
Benzene	24	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	3	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	6	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	6	µg/l	<2	10
Cadmio	6	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	6	mg/l	73,6	Non previsto
Carbonio Organico Totale	3	µg/l	458	Non previsto
Cianuri	3	µg/l	<1	50
Clorito	6	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	16	mg/l	0,11	Non previsto
Cloruri	6	mg/l	7	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	16	µS/cm	426	2500
Cromo	6	µg/l	5	50
Durezza totale	6	°F	25	Non previsto
Ferro	6	µg/l	20	200
Fluoruri	6	mg/l	0,11	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	3	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	6	mg/l	14,9	Non previsto
Manganese	6	µg/l	<1	50
Mercurio	6	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	6	µg/l	1	20
Nitrati	6	mg/l	27	50
Nitriti	16	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	16	pH	7,8	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	6	µg/l	1	10
Potassio	6	mg/l	2,0	Non previsto
Rame	6	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	16	mg/l	305	Non previsto
Selenio	6	µg/l	<1	20
Sodio	6	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	6	mg/l	30	250
Somma di PFAS	5	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	16	NTU	0,6	Non previsto
Trihalometani totali	24	µg/l	1	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	24	µg/l	<0,5	10
Vanadio	6	µg/l	1	140
Vinilcloruro	1	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>