

Qualita acqua - CASTELNUOVO NIGRA

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	29	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	29	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	29	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	29	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	29	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	5	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	11	µg/l	<5	200
Ammonio	29	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	11	µg/l	<0,1	10,0
Antiparassitari Totali	5	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	11	µg/l	<1	10
Benzene	5	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	5	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	11	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	8	µg/l	<2	10
Cadmio	11	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	8	mg/l	<10	Non previsto
Carbonio Organico Totale	5	µg/l	199	Non previsto
Cianuri	5	µg/l	<1	50
Clorito	8	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	29	mg/l	0,12	Non previsto
Cloruri	8	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	27	µS/cm	43	2500
Cromo	11	µg/l	<1	50
Durezza totale	8	°F	<3,3	Non previsto
Ferro	11	µg/l	202	200
Fluoruri	8	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	5	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	8	mg/l	<2	Non previsto
Manganese	11	µg/l	7	50
Mercurio	11	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	11	µg/l	<1	20
Nitrati	8	mg/l	<5	50
Nitriti	29	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	27	pH	6,9	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	11	µg/l	1	10
Potassio	8	mg/l	<1	Non previsto
Rame	11	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	27	mg/l	52	Non previsto
Selenio	11	µg/l	<1	20
Sodio	8	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	8	mg/l	<10	250
Somma di PFAS	6	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	34	NTU	2,8	Non previsto
Trihalometani totali	5	µg/l	<0,5	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	5	µg/l	<0,5	10
Vanadio	11	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	5	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>