

Qualita acqua - CHIANOCCO

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	31	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	31	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	31	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	31	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	31	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	2	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	9	µg/l	<5	200
Ammonio	30	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	9	µg/l	0,1	10,0
Antiparassitari Totali	4	µg/l	0,01	0,50
Arsenico	9	µg/l	1	10
Benzene	6	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	4	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	9	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	8	µg/l	<2	10
Cadmio	9	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	8	mg/l	43,2	Non previsto
Carbonio Organico Totale	4	µg/l	279	Non previsto
Cianuri	4	µg/l	<1	50
Clorito	8	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	28	mg/l	0,16	Non previsto
Cloruri	8	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	24	µS/cm	309	2500
Cromo	9	µg/l	2	50
Durezza totale	8	°F	16	Non previsto
Ferro	9	µg/l	<5	200
Fluoruri	8	mg/l	0,08	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	4	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	8	mg/l	12,5	Non previsto
Manganese	9	µg/l	<1	50
Mercurio	9	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	9	µg/l	8	20
Nitrati	8	mg/l	<5	50
Nitriti	28	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	24	pH	8,0	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	9	µg/l	<1	10
Potassio	8	mg/l	1,1	Non previsto
Rame	9	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	24	mg/l	231	Non previsto
Selenio	9	µg/l	<1	20
Sodio	8	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	8	mg/l	69	250
Somma di PFAS	6	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	30	NTU	0,6	Non previsto
Trihalometani totali	6	µg/l	<0,5	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	3	µg/l	<0,5	10
Vanadio	9	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	4	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>