

Qualita acqua - CONDOVE

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	121	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	121	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	121	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	121	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	121	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	11	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	24	µg/l	<5	200
Ammonio	122	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	24	µg/l	0,1	10,0
Antiparassitari Totali	11	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	24	µg/l	<1	10
Benzene	11	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	11	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	24	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	20	µg/l	<2	10
Cadmio	24	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	20	mg/l	42,2	Non previsto
Carbonio Organico Totale	11	µg/l	671	Non previsto
Cianuri	6	µg/l	<1	50
Clorito	20	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	122	mg/l	0,18	Non previsto
Cloruri	20	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	108	µS/cm	246	2500
Cromo	24	µg/l	4	50
Durezza totale	20	°F	15	Non previsto
Ferro	24	µg/l	<5	200
Fluoruri	20	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	11	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	20	mg/l	9,8	Non previsto
Manganese	24	µg/l	<1	50
Mercurio	24	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	24	µg/l	9	20
Nitrati	20	mg/l	5	50
Nitriti	121	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	114	pH	7,7	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	24	µg/l	<1	10
Potassio	20	mg/l	1,5	Non previsto
Rame	24	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	108	mg/l	189	Non previsto
Selenio	24	µg/l	<1	20
Sodio	20	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	20	mg/l	16	250
Somma di PFAS	21	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	122	NTU	0,3	Non previsto
Trihalometani totali	11	µg/l	2	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	11	µg/l	<0,5	10
Vanadio	24	µg/l	1	140
Vinilcloruro	10	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>