

Qualita acqua - FIANO

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	19	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	19	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	19	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	19	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	19	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	2	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	3	µg/l	5	200
Ammonio	19	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	3	µg/l	0,2	10,0
Antiparassitari Totali	2	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	3	µg/l	1	10
Benzene	2	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	2	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	3	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	3	µg/l	<2	10
Cadmio	3	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	3	mg/l	21,3	Non previsto
Carbonio Organico Totale	2	µg/l	338	Non previsto
Cianuri	2	µg/l	<1	50
Clorito	3	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	19	mg/l	0,13	Non previsto
Cloruri	3	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	17	µS/cm	110	2500
Cromo	3	µg/l	1	50
Durezza totale	3	°F	7	Non previsto
Ferro	3	µg/l	<5	200
Fluoruri	3	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	2	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	3	mg/l	2,7	Non previsto
Manganese	3	µg/l	<1	50
Mercurio	3	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	3	µg/l	2	20
Nitrati	3	mg/l	<5	50
Nitriti	19	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	17	pH	8,0	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	3	µg/l	<1	10
Potassio	3	mg/l	<1	Non previsto
Rame	3	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	17	mg/l	104	Non previsto
Selenio	3	µg/l	<1	20
Sodio	3	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	3	mg/l	<10	250
Somma di PFAS	5	µg/l	0,002	Non in vigore
Torbidità	19	NTU	0,4	Non previsto
Trihalometani totali	2	µg/l	1	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	2	µg/l	<0,5	10
Vanadio	3	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	2	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>