

Qualita acqua - FORNO CANAVESE

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	53	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	53	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	53	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	53	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	53	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	28	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	35	µg/l	8	200
Ammonio	54	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	35	µg/l	<0,1	10,0
Antiparassitari Totali	10	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	35	µg/l	<1	10
Benzene	28	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	6	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	35	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	11	µg/l	<2	10
Cadmio	35	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	11	mg/l	<10	Non previsto
Carbonio Organico Totale	6	µg/l	324	Non previsto
Cianuri	6	µg/l	<1	50
Clorito	11	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	54	mg/l	0,13	Non previsto
Cloruri	11	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	36	µS/cm	23	2500
Cromo	35	µg/l	<1	50
Durezza totale	11	°F	<3,3	Non previsto
Ferro	35	µg/l	15	200
Fluoruri	11	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	6	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	11	mg/l	<2	Non previsto
Manganese	35	µg/l	1	50
Mercurio	35	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	35	µg/l	<1	20
Nitrati	11	mg/l	<5	50
Nitriti	53	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	36	pH	6,9	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	35	µg/l	<1	10
Potassio	11	mg/l	<1	Non previsto
Rame	35	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	36	mg/l	32	Non previsto
Selenio	35	µg/l	<1	20
Sodio	11	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	11	mg/l	<10	250
Somma di PFAS	7	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	54	NTU	0,4	Non previsto
Trihalometani totali	28	µg/l	3	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	28	µg/l	<0,5	10
Vanadio	35	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	6	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>