

Qualita acqua - GROSCAVALLO

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	101	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	101	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	101	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	101	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	101	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	10	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	19	µg/l	<5	200
Ammonio	101	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	19	µg/l	0,2	10,0
Antiparassitari Totali	7	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	19	µg/l	2	10
Benzene	10	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	9	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	19	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	19	µg/l	<2	10
Cadmio	19	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	19	mg/l	<10	Non previsto
Carbonio Organico Totale	9	µg/l	398	Non previsto
Cianuri	9	µg/l	<1	50
Clorito	19	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	101	mg/l	0,12	Non previsto
Cloruri	19	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	101	µS/cm	70	2500
Cromo	19	µg/l	<1	50
Durezza totale	19	°F	<3,3	Non previsto
Ferro	19	µg/l	<5	200
Fluoruri	19	mg/l	0,09	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	9	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	19	mg/l	<2	Non previsto
Manganese	19	µg/l	<1	50
Mercurio	19	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	19	µg/l	1	20
Nitrati	19	mg/l	<5	50
Nitriti	101	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	101	pH	7,5	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	19	µg/l	<1	10
Potassio	19	mg/l	<1	Non previsto
Rame	19	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	101	mg/l	67	Non previsto
Selenio	19	µg/l	<1	20
Sodio	19	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	19	mg/l	<10	250
Somma di PFAS	21	µg/l	0,001	Non in vigore
Torbidità	102	NTU	0,4	Non previsto
Trihalometani totali	10	µg/l	<0,5	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	10	µg/l	<0,5	10
Vanadio	19	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	3	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>