

Qualita acqua - LA LOGGIA

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	18	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	18	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	18	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	18	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	18	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	2	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	4	µg/l	<5	200
Ammonio	19	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	4	µg/l	0,1	10,0
Antiparassitari Totali	2	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	4	µg/l	1	10
Benzene	2	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	2	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	4	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	3	µg/l	<2	10
Cadmio	4	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	4	mg/l	79,8	Non previsto
Carbonio Organico Totale	2	µg/l	475	Non previsto
Cianuri	2	µg/l	<1	50
Clorito	3	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	18	mg/l	0,06	Non previsto
Cloruri	3	mg/l	12	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	18	µS/cm	455	2500
Cromo	4	µg/l	1	50
Durezza totale	4	°F	25	Non previsto
Ferro	4	µg/l	<5	200
Fluoruri	3	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	2	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	4	mg/l	12,6	Non previsto
Manganese	4	µg/l	<1	50
Mercurio	4	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	4	µg/l	1	20
Nitrati	3	mg/l	9	50
Nitriti	18	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	18	pH	7,6	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	4	µg/l	2	10
Potassio	4	mg/l	1,9	Non previsto
Rame	4	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	18	mg/l	326	Non previsto
Selenio	4	µg/l	<1	20
Sodio	4	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	3	mg/l	46	250
Somma di PFAS	3	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	18	NTU	0,4	Non previsto
Trihalometani totali	2	µg/l	<0,5	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	2	µg/l	<0,5	10
Vanadio	4	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	3	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>