

Qualita acqua - NICHELINO

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	67	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	67	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	67	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	67	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	67	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	16	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	8	µg/l	<5	200
Ammonio	70	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	8	µg/l	<0,1	10,0
Antiparassitari Totali	12	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	8	µg/l	<1	10
Benzene	16	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	6	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	8	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	8	µg/l	<2	10
Cadmio	8	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	8	mg/l	54,6	Non previsto
Carbonio Organico Totale	6	µg/l	295	Non previsto
Cianuri	5	µg/l	<1	50
Clorito	8	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	70	mg/l	0,09	Non previsto
Cloruri	8	mg/l	41	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	47	µS/cm	460	2500
Cromo	8	µg/l	2	50
Durezza totale	8	°F	21	Non previsto
Ferro	8	µg/l	<5	200
Fluoruri	8	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	6	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	8	mg/l	17,8	Non previsto
Manganese	8	µg/l	9	50
Mercurio	8	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	8	µg/l	2	20
Nitrati	8	mg/l	18	50
Nitriti	70	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	47	pH	7,3	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	8	µg/l	<1	10
Potassio	8	mg/l	1,5	Non previsto
Rame	8	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	47	mg/l	332	Non previsto
Selenio	8	µg/l	<1	20
Sodio	8	mg/l	32	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	8	mg/l	52	250
Somma di PFAS	11	µg/l	0,004	Non in vigore
Torbidità	70	NTU	0,3	Non previsto
Trihalometani totali	16	µg/l	1	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	16	µg/l	1	10
Vanadio	8	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	6	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>