

Qualità acqua - PONT CANAVESE

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	43	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	43	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	43	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	43	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	43	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	2	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	13	µg/l	<5	200
Ammonio	38	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	13	µg/l	0,1	10,0
Antiparassitari Totali	2	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	13	µg/l	<1	10
Benzene	2	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	8	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	13	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	13	µg/l	<2	10
Cadmio	13	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	7	mg/l	<10	Non previsto
Carbonio Organico Totale	8	µg/l	252	Non previsto
Cianuri	8	µg/l	<1	50
Clorito	13	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	44	mg/l	0,11	Non previsto
Cloruri	13	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	36	µS/cm	60	2500
Cromo	13	µg/l	<1	50
Durezza totale	7	°F	<3,3	Non previsto
Ferro	13	µg/l	32	200
Fluoruri	13	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	8	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	7	mg/l	<2	Non previsto
Manganese	13	µg/l	1	50
Mercurio	11	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	13	µg/l	<1	20
Nitrati	13	mg/l	<5	50
Nitriti	44	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	43	pH	7,2	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	13	µg/l	<1	10
Potassio	7	mg/l	<1	Non previsto
Rame	13	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	36	mg/l	68	Non previsto
Selenio	13	µg/l	<1	20
Sodio	7	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	13	mg/l	<10	250
Somma di PFAS	12	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	45	NTU	0,5	Non previsto
Trihalometani totali	2	µg/l	<0,5	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	2	µg/l	<0,5	10
Vanadio	13	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	6	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>