

Qualita acqua - RIVALTA DI TORINO

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	50	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	50	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	50	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	50	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	50	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	34	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	9	µg/l	<5	200
Ammonio	51	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	9	µg/l	<0,1	10,0
Antiparassitari Totali	7	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	9	µg/l	<1	10
Benzene	34	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	8	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	9	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	8	µg/l	<2	10
Cadmio	9	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	8	mg/l	28,3	Non previsto
Carbonio Organico Totale	7	µg/l	245	Non previsto
Cianuri	7	µg/l	<1	50
Clorito	8	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	50	mg/l	0,10	Non previsto
Cloruri	8	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	49	µS/cm	215	2500
Cromo	9	µg/l	3	50
Durezza totale	8	°F	12	Non previsto
Ferro	9	µg/l	6	200
Fluoruri	8	mg/l	0,16	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	8	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	8	mg/l	10,8	Non previsto
Manganese	9	µg/l	<1	50
Mercurio	9	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	9	µg/l	2	20
Nitrati	8	mg/l	12	50
Nitriti	51	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	49	pH	7,7	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	9	µg/l	<1	10
Potassio	8	mg/l	<1	Non previsto
Rame	9	mg/l	<0,001	2,0
Residuo Fisso a 180°C	49	mg/l	166	Non previsto
Selenio	9	µg/l	<1	20
Sodio	8	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	8	mg/l	<10	250
Somma di PFAS	10	µg/l	0,002	Non in vigore
Torbidità	50	NTU	0,4	Non previsto
Trihalometani totali	34	µg/l	1	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	34	µg/l	2	10
Vanadio	9	µg/l	1	140
Vinilcloruro	2	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>