

Qualita acqua - RIVOLI

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	85	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	85	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	85	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	85	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	85	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	13	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	11	µg/l	<5	200
Ammonio	83	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	11	µg/l	<0,1	10,0
Antiparassitari Totali	9	µg/l	0,01	0,50
Arsenico	11	µg/l	<1	10
Benzene	13	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	9	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	11	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	9	µg/l	<2	10
Cadmio	11	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	5	mg/l	72,8	Non previsto
Carbonio Organico Totale	9	µg/l	443	Non previsto
Cianuri	7	µg/l	<1	50
Clorito	9	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	87	mg/l	0,20	Non previsto
Cloruri	9	mg/l	12	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	74	µS/cm	513	2500
Cromo	11	µg/l	4	50
Durezza totale	5	°F	28	Non previsto
Ferro	11	µg/l	8	200
Fluoruri	9	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	9	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	5	mg/l	25,4	Non previsto
Manganese	11	µg/l	<1	50
Mercurio	11	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	11	µg/l	1	20
Nitrati	9	mg/l	20	50
Nitriti	87	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	75	pH	7,7	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	11	µg/l	<1	10
Potassio	5	mg/l	<1	Non previsto
Rame	11	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	74	mg/l	368	Non previsto
Selenio	11	µg/l	1	20
Sodio	5	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	9	mg/l	63	250
Somma di PFAS	14	µg/l	0,005	Non in vigore
Torbidità	87	NTU	0,3	Non previsto
Trihalometani totali	13	µg/l	1	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	13	µg/l	3	10
Vanadio	11	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	8	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>