

Qualita acqua - SAMONE

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	17	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	17	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	17	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	17	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	17	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	2	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	4	µg/l	<5	200
Ammonio	17	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	4	µg/l	<0,1	10,0
Antiparassitari Totali	4	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	4	µg/l	1	10
Benzene	2	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	2	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	4	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	4	µg/l	<2	10
Cadmio	4	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	4	mg/l	<10	Non previsto
Carbonio Organico Totale	2	µg/l	290	Non previsto
Cianuri	2	µg/l	<1	50
Clorito	4	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	17	mg/l	0,06	Non previsto
Cloruri	4	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	12	µS/cm	80	2500
Cromo	4	µg/l	<1	50
Durezza totale	4	°F	<3,3	Non previsto
Ferro	4	µg/l	53	200
Fluoruri	4	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	2	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	4	mg/l	2,9	Non previsto
Manganese	4	µg/l	4	50
Mercurio	4	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	4	µg/l	1	20
Nitrati	4	mg/l	5	50
Nitriti	15	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	12	pH	7,0	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	4	µg/l	<1	10
Potassio	4	mg/l	<1	Non previsto
Rame	4	mg/l	<0,001	2,0
Residuo Fisso a 180°C	12	mg/l	76	Non previsto
Selenio	4	µg/l	<1	20
Sodio	4	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	4	mg/l	<10	250
Somma di PFAS	4	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	17	NTU	0,4	Non previsto
Trihalometani totali	2	µg/l	2	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	2	µg/l	<0,5	10
Vanadio	4	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	2	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>