

Qualita acqua - VAUDA CANAVESE

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	24	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	24	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	24	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	24	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	24	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	5	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	8	µg/l	<5	200
Ammonio	24	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	8	µg/l	0,2	10,0
Antiparassitari Totali	8	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	8	µg/l	2	10
Benzene	5	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	5	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	8	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	8	µg/l	<2	10
Cadmio	8	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	8	mg/l	13,0	Non previsto
Carbonio Organico Totale	5	µg/l	276	Non previsto
Cianuri	5	µg/l	<1	50
Clorito	8	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	24	mg/l	0,13	Non previsto
Cloruri	8	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	23	µS/cm	100	2500
Cromo	8	µg/l	1	50
Durezza totale	8	°F	5	Non previsto
Ferro	8	µg/l	10	200
Fluoruri	8	mg/l	0,13	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	5	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	8	mg/l	4,3	Non previsto
Manganese	8	µg/l	<1	50
Mercurio	8	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	8	µg/l	4	20
Nitrati	8	mg/l	<5	50
Nitriti	24	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	23	pH	7,4	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	8	µg/l	<1	10
Potassio	8	mg/l	<1	Non previsto
Rame	8	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	23	mg/l	95	Non previsto
Selenio	8	µg/l	<1	20
Sodio	8	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	8	mg/l	<10	250
Somma di PFAS	7	µg/l	0,002	Non in vigore
Torbidità	24	NTU	0,4	Non previsto
Trihalometani totali	5	µg/l	<0,5	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	5	µg/l	<0,5	10
Vanadio	8	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	4	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>