

Qualita acqua - VENARIA REALE

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	92	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	92	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	92	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	92	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	92	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	30	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	39	µg/l	<5	200
Ammonio	91	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	39	µg/l	0,1	10,0
Antiparassitari Totali	23	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	39	µg/l	<1	10
Benzene	33	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	10	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	39	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	36	µg/l	<2	10
Cadmio	39	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	35	mg/l	26,2	Non previsto
Carbonio Organico Totale	10	µg/l	251	Non previsto
Cianuri	7	µg/l	<1	50
Clorito	36	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	86	mg/l	0,20	Non previsto
Cloruri	36	mg/l	<5	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	90	µS/cm	185	2500
Cromo	39	µg/l	2	50
Durezza totale	35	°F	10	Non previsto
Ferro	39	µg/l	12	200
Fluoruri	36	mg/l	<0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	10	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	35	mg/l	7,9	Non previsto
Manganese	39	µg/l	1	50
Mercurio	39	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	39	µg/l	2	20
Nitrati	36	mg/l	<5	50
Nitriti	92	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	91	pH	7,7	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	39	µg/l	1	10
Potassio	35	mg/l	<1	Non previsto
Rame	38	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	90	mg/l	147	Non previsto
Selenio	39	µg/l	<1	20
Sodio	35	mg/l	<10	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	36	mg/l	13	250
Somma di PFAS	10	µg/l	0,001	Non in vigore
Torbidità	92	NTU	0,3	Non previsto
Trihalometani totali	33	µg/l	<0,5	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	33	µg/l	2	10
Vanadio	39	µg/l	1	140
Vinilcloruro	4	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>