

Qualita acqua - VILLASTELLONE

SMAT Torino - Monitoraggio acque

CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI GENNAIO – DICEMBRE 2025)

Parametri biologici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore mediano	Limite D.Lgs. 18/23
Batteri coliformi	19	numero/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (spore comprese)	19	numero/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22°C	19	numero/ml	0	Non previsto
Enterococchi intestinali	19	numero/100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	19	numero/100 ml	0	0

Parametri chimici

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
1,2-Dicloroetano	9	µg/l	<0,5	3,0
Alluminio	20	µg/l	<5	200
Ammonio	21	mg/l	<0,04	0,50
Antimonio	20	µg/l	<0,1	10,0
Antiparassitari Totali	3	µg/l	<0,01	0,50
Arsenico	20	µg/l	1	10
Benzene	9	µg/l	<0,2	1,0
Benzo(a)pirene	3	µg/l	<0,0025	0,010
Boro	20	mg/l	<0,02	1,5
Bromati	6	µg/l	<2	10
Cadmio	20	µg/l	<0,1	5,0
Calcio	8	mg/l	64,1	Non previsto
Carbonio Organico Totale	3	µg/l	447	Non previsto
Cianuri	3	µg/l	<1	50
Clorito	6	mg/l	<0,07	0,25 o 0,70 in base al metodo di disinfezione
Cloro residuo libero	19	mg/l	0,14	Non previsto
Cloruri	6	mg/l	12	250
Conducibilità elettr. spec. 20°C	18	µS/cm	402	2500
Cromo	20	µg/l	2	50
Durezza totale	8	°F	22	Non previsto
Ferro	20	µg/l	9	200
Fluoruri	6	mg/l	0,07	1,50
Idrocarburi policiclici aromatici	3	µg/l	<0,0063	0,10
Magnesio	8	mg/l	14,1	Non previsto
Manganese	20	µg/l	1	50
Mercurio	20	µg/l	<0,1	1,0
Nichel	20	µg/l	1	20
Nitrati	6	mg/l	<5	50
Nitriti	19	mg/l	<0,02	0,50
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	18	pH	7,4	>= 6,5 e <= 9,5
Piombo	20	µg/l	<1	10
Potassio	8	mg/l	1,0	Non previsto
Rame	20	mg/l	<0,001	2
Residuo Fisso a 180°C	18	mg/l	288	Non previsto
Selenio	20	µg/l	<1	20
Sodio	8	mg/l	13	200

Parametro	Numero rilevazioni	Unità di misura	Valore medio	Limite D.Lgs. 18/23
Solfati	6	mg/l	40	250
Somma di PFAS	7	µg/l	0	Non in vigore
Torbidità	19	NTU	0,4	Non previsto
Trihalometani totali	9	µg/l	<0,5	30
Tricloroetilene + Tetracloroetilene	9	µg/l	<0,5	10
Vanadio	20	µg/l	<1	140
Vinilcloruro	3	µg/l	<0,1	0,50

Fonte: <https://www.smatorino.it/monitoraggio-acque/>