

Caratteristiche di qualità delle acque erogate dalla Centrale di Fonte Giulia

Gestore	LTA - Livenza Tagliamento Acque
Scheda	caratteristiche-di-qualita-delle-acque-erogate-dalla-centrale-di-fonte-giulia
Periodo	luglio - dicembre 2025 (pubblicazione 11/02/2026)
Comune/Via campione	FRISANCO - VIA ALBIS
Origine dati	Scheda HTML LTA convertita in PDF
Fonte	https://www.lta.it/schede-qualita?fancy=caratteristiche-di-qualita-delle-acque-erogate-dalla-centrale-di-fonte-giulia&idComune=15&idStrada=1894

Parametro [unità di misura]	Valore medio	Limite di legge (1)	Frequenza di monitoraggio (2)
1, 2 - dicloroetano [µg/l]	< 0,1	3,0	1
Acidi Aloacetici HAA9 [µg/l]	< 3	60	1
Acrilammide [µg/l]	< 0,030	0,10	1
Alluminio [µg/l]	6,39	200	3
Ammonio [mg/l NH4]	< 0,05	0,50	3
Antimonio [µg/l]	< 0,2	10	3
Antiparassitari totale [µg/l]	< 0,03	0,50	1
Arsenico [µg/l]	< 1	10	3
Batteri coliformi a 37°C [numero/100ml]	0	0	3
Benzene [µg/l]	< 0,1	1,0	1
Benzo(a)pirene [µg/l]	< 0,003	0,010	1
Bicarbonato [mg/l HCO3]	196,66	-	3
Bisfenolo A [µg/l]	< 0,25	2,5	1
Boro [mg/l]	0,00	1,5	3
Bromato [µg/l]	< 3	10	3
Cadmio [µg/l]	< 0,1	5,0	3
Calcio [mg/l]	32,78	-	3
Carbonio Organico Totale (TOC) [mg/l]	0,73	s.v.r.	1
Cianuri totali [µg/l]	< 5	50	1
Clorato [mg/l]	0,04	0,25	3
Clorito [mg/l]	< 0,02	0,25	3
Cloruro [mg/l]	1,23	250	3
Colore [-]	s.v.r.	s.v.r.	3
Conducibilità [µs/cm a 20°C]	242,01	2500	3
Conta delle colonie a 22°C [numero/ml]	s.v.r.	s.v.r.	3
Cromo [µg/l]	< 1	25	3
Disinfettante residuo (Cloro libero) [mg/l]	0,26	-	3
Durezza totale [°F]	14,86	-	3
Enterococchi intestinali [numero/100ml]	0	0	3
Epicloridrina [µg/l]	< 0,025	0,10	1
Escherichia coli [UFC/100ml]	0	0	3
Ferro [µg/l]	< 5	200	3

Parametro [unità di misura]	Valore medio	Limite di legge (1)	Frequenza di monitoraggio (2)
Fluoruro [mg/l]	0,03	1,5	3
Idrocarburi Policiclici Aromatici [µg/l]	< 0,003	0,10	1
Magnesio [mg/l]	16,20	-	3
Manganese [µg/l]	< 1	50	3
Mercurio [µg/l]	< 0,1	1,0	3
Nichel [µg/l]	< 1	20	3
Nitrato [mg/l]	3,39	50	3
Nitrito [mg/l]	< 0,01	0,50	3
Odore [-]	s.v.r.	s.v.r.	3
PFAS Somma D.Lgs. 18/23 [µg/l]	< 0,0015	0,10	1
pH [unità pH]	8,09	6,5 - 9,5	3
Piombo [µg/l]	< 1	10	3
Potassio [mg/l]	< 0,5	-	3
Rame [mg/l]	0,00	2,0	3
Residuo fisso a 180°C [mg/l]	136,33	-	3
Sapore [-]	s.v.r.	s.v.r.	3
Selenio [-]	< 2	20	3
Sodio [mg/l]	0,68	200	3
Solfato [mg/l]	2,38	250	3
Somma di 4 PFAS [µg/l]	< 0,0015	0,02	1
Torbidità [NTU]	s.v.r.	s.v.r.	3
Triometani [µg/l]	0,29	30	1
Tricloroetilene+Tetracloroetilene [µg/l]	< 0,1	10	1
Acido trifluoroacetico [µg/l]	0,82	10	1
Uranio [µg/l]	< 1	30	3
Vanadio [µg/l]	1,27	140	3
Vinil Cloruro [µg/l]	< 0,1	0,50	1