

Caratteristiche di qualità delle acque erogate dalla Centrale di Porcia

Gestore	LTA - Livenza Tagliamento Acque
Scheda	caratteristiche-di-qualita-delle-acque-erogate-dalla-centrale-di-porcia
Periodo	luglio - dicembre 2025 (pubblicazione 11/02/2026)
Comune/Via campione	PORCIA - VIA ALFIERI
Origine dati	Scheda HTML LTA convertita in PDF
Fonte	https://www.lta.it/schede-qualita?fancy=caratteristiche-di-qualita-delle-acque-erogate-dalla-centrale-di-porcia&idComune=2&idStrada=2421

Parametro [unità di misura]	Valore medio	Limite di legge (1)	Frequenza di monitoraggio (2)
1, 2 - dicloroetano [µg/l]	< 0,1	3,0	1
Acidi Aloacetici HAA9 [µg/l]	< 3	60	1
Acrilammide [µg/l]	< 0,030	0,10	1
Alluminio [µg/l]	6,21	200	1
Ammonio [mg/l NH4]	< 0,05	0,50	1
Antimonio [µg/l]	< 0,2	10	1
Antiparassitari totale [µg/l]	< 0,03	0,50	1
Arsenico [µg/l]	< 1	10	1
Batteri coliformi a 37°C [numero/100ml]	0	0	1
Benzene [µg/l]	< 0,1	1,0	1
Benzo(a)pirene [µg/l]	< 0,003	0,010	1
Bicarbonato [mg/l HCO3]	281,09	-	1
Bisfenolo A [µg/l]	< 0,25	2,5	1
Boro [mg/l]	0,00	1,5	1
Bromato [µg/l]	< 3	10	1
Cadmio [µg/l]	< 0,1	5,0	1
Calcio [mg/l]	57,59	-	1
Carbonio Organico Totale (TOC) [mg/l]	< 0,3	s.v.r.	1
Cianuri totali [µg/l]	< 5	50	1
Clorato [mg/l]	0,03	0,25	1
Clorito [mg/l]	< 0,02	0,25	1
Cloruro [mg/l]	3,76	250	1
Colore [-]	s.v.r.	s.v.r.	1
Conducibilità [µs/cm a 20°C]	400,00	2500	1
Conta delle colonie a 22°C [numero/ml]	s.v.r.	s.v.r.	1
Cromo [µg/l]	< 1	25	1
Disinfettante residuo (Cloro libero) [mg/l]	0,07	-	1
Durezza totale [°F]	24,01	-	1
Enterococchi intestinali [numero/100ml]	0	0	1
Epicloridrina [µg/l]	< 0,025	0,10	1
Escherichia coli [UFC/100ml]	0	0	1
Ferro [µg/l]	< 5	200	1

Parametro [unità di misura]	Valore medio	Limite di legge (1)	Frequenza di monitoraggio (2)
Fluoruro [mg/l]	0,06	1,5	1
Idrocarburi Policiclici Aromatici [µg/l]	< 0,003	0,10	1
Magnesio [mg/l]	23,38	-	1
Manganese [µg/l]	< 1	50	1
Mercurio [µg/l]	< 0,1	1,0	1
Nichel [µg/l]	< 1	20	1
Nitrato [mg/l]	14,38	50	1
Nitrito [mg/l]	< 0,01	0,50	1
Odore [-]	s.v.r.	s.v.r.	1
PFAS Somma D.Lgs. 18/23 [µg/l]	< 0,0015	0,10	1
pH [unità pH]	7,62	6,5 - 9,5	1
Piombo [µg/l]	< 1	10	1
Potassio [mg/l]	< 0,5	-	1
Rame [mg/l]	< 0,001	2,0	1
Residuo fisso a 180°C [mg/l]	231,00	-	1
Sapore [-]	s.v.r.	s.v.r.	1
Selenio [-]	< 2	20	1
Sodio [mg/l]	2,29	200	1
Solfato [mg/l]	9,59	250	1
Somma di 4 PFAS [µg/l]	< 0,0015	0,02	1
Torbidità [NTU]	s.v.r.	s.v.r.	1
Triometani [µg/l]	0,14	30	1
Tricloroetilene+Tetracloroetilene [µg/l]	< 0,1	10	1
Acido trifluoroacetico [µg/l]	0,20	10	1
Uranio [µg/l]	< 1	30	1
Vanadio [µg/l]	< 1	140	1
Vinil Cloruro [µg/l]	< 0,1	0,50	1